


NOTA INFORMATIVA

Se informa a los socios del **rendimiento** obtenido por la **instalación solar fotovoltaica** colocada en la cubierta del edificio social.

Desde su puesta en funcionamiento el 16 de junio de 2022 hasta el 19 de agosto del 2022 se han producido 46,96 MWh (MegaWattios hora).



El ahorro económico estimado para nuestra sociedad es superior a 13.000€.

$$46.960\text{Kw/h} \times 0.28\text{€ Kw/h} = 13.148\text{€}$$

Atentamente, la Junta Directiva.